

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z PRZEDMIAREM ROBÓT

Wymiana drzwi zewnętrznych ( 5 wejść od strony zewnętrznej budynku) ul. Dolna Wilda 16 A B C

D E w Poznaniu

L.p.	Zakres prac	Jednostki	Ilość
1.	Demontaż drzwi istniejących wraz z utylizacją	Szt.	5
2.	Materiał aluminium AZ 45 malowane proszkowo RAL 9016, drzwi bez progu , rygle nawierzchniowe okucie– gałko klamka miejsce na zamek, elektrozaczep 12V ( bez elektrozczepu ) , zamek bez wkładki patentowej ( przekładka istniejącej) Wypełnienie szkło 2 pola od góry poniżej 3 pola wypełnione ALU ral1 mm, Drzwi dwuskrzydłowe prawe otwierane na zewnątrz . Naświetle przeszklone. Samo zamykacz GEZE TS 2000 VBC . Światło przejścia 850 mm x 2029 mm. ( 4 szt. ) Jedne drzwi 1 skrzydłowe światło przejścia 863mmx 2029 mm ( 1 szt) Wymiary zewnętrzne z naswietlem 1910x3043 ( 3 szt.) Wymiary zewnętrzne z naswietlem 1910x2343( 1szt.) Wymiary zewnętrzne z naswietlem 1100x3071 ( 1 szt. ) Obowiązuje samodzielny pomiar.	Szt.	5
3.	Montaż nowych drzwi wraz z obróbką wnętrza oraz obróbką malarską. Każde skrzydło posiada 4 poprzeczki trzy pola od dołu wypełnione płytą 2 górne przeszkolone Naświetla przeszklone,		
4.	Utylizacja śmieci po montażu.		